



用心于水 绿色未来

设备巡检表

确山雍锦汇

设备编号: 21110077

巡检日期: 2023 年 3 月 29 日

巡检周期内是否存在待处理问题: ☐是 ☒否

改进措施:

采集数据	数 值	采集数据	数 值
电源电压	218.218.218 v	累计用电量	2246 度
给定压力	0.7 Mpa	维持给定频率	39.7 Hz
市政压力	水满 Mpa	压力开关	0.9 Mpa

变频器故障记录

无

工控机故障记录

无

检查内容	结 论	检查内容	结 论
变频器电流	☒ 正常 ☐ 异常	振动噪声	☒ 正常 ☐ 异常
变频器频率	☒ 正常 ☐ 异常	水泵噪声	☒ 正常 ☐ 异常
变频器温度	☒ 正常 ☐ 异常	电机噪声	☒ 正常 ☐ 异常
电机温度	☒ 正常 ☐ 异常	止回阀	☒ 正常 ☐ 异常
水泵温度	☒ 正常 ☐ 异常	遥控浮球阀	☒ 正常 ☐ 异常
中间继电器	☒ 正常 ☐ 异常	热继电器	☒ 正常 ☐ 异常
断电复位	☒ 正常 ☐ 异常	定时切换	☒ 正常 ☐ 异常
加减泵	☒ 正常 ☐ 异常	故障互投	☒ 正常 ☐ 异常
负压保护	☐ 正常 ☐ 异常	超压保护	☒ 正常 ☐ 异常
无水停机	☒ 正常 ☐ 异常	溢流报警	☒ 正常 ☐ 异常

检查结论: 设备运行正常

售后工程师 (签字):

杜伟

客户意见:

客户 (签字):

年 月 日

第一联 (白) 手册留存
第二联 (粉) 客户留存