

型号	D971X-16P DN100	WBEX	
阀体材质	304 不锈钢	铸铁	优于
阀板材质	304 不锈钢	304 不锈钢	等同
壳体承受 1.5MP 水压，保压 15S 无渗漏	无可见也低或表面潮湿	无可见也低或表面潮湿	等同
承受 1.1MP 水压，保压 15S	无渗漏	无渗漏	等同
阀板实验承受 1.1MP 水压，无变形损坏	符合要求	符合要求	等同
阀体标志有商标，通径、公称压力	符合要求	符合要求	等同
合格证	复合 GB/T8464-2008 规定	复合 GB/T8464-2008 规定	等同
装配启闭灵活	灵活无卡组阻	灵活无卡组阻	等同
清洁度	符合 JB/T7748 规定	符合 JB/T7748 规定	等同
检验依据	GB/T8464-2008	GB/T8464-2008	等同



2013020045Z

(2013)质监认字012号



检验报告

Test Report

NO: 2022-ZJ08-F-715



产品名称: 电动法兰蝶阀
受检单位: 天津市津塘阀门厂
生产单位: 天津市津塘阀门厂
委托单位: 天津市津塘阀门厂
检验类别: 定期



天津市质量监督检验站第五十二站（盖章）

Tianjin Quality Inspection Unit No.52

天津市质量监督检验站第五十二站

检 验 报 告

No: 2022-ZJ08-F-715

共 2 页 第 1 页

产品名称	电动法兰蝶阀		规格型号	D941X-16P DN40-DN600	
生产日期/批号	2022 年 08 月		商标	JVT	
受检单位名称 及联系电话	天津市津塘阀门厂 电话: 81888888				
生产单位名称 及联系电话	天津市津塘阀门厂 电话: 81888888				
任务来源	技监检字 (2022) 第监 18 号				
抽样日期	2022 年 08 月 06 日	样品到达日期	2022 年 08 月 06 日	抽样人员	贾波、闫少林
样品数量	DN40-DN600 各 5 台	抽样基数	DN40-DN600 各 5 台	检查封样人员	-----
样品等级	合格	样品/抽样单编号	100	封样状态	-----
检验环境	温度 120℃ 湿度 65%			检验 时候	2022 年 08 月 06 日
检验依据	GB/T12232-2008 标准				
检验结论	经抽样检验, 所有项目符合 GB/T12232-2008 标准* 天津市质量监督检验站 第五十二站 检验专用章 签发日期: 2022 年 8 月 8 日				
备注					



批准 刘江涛 审核 贾波 主检 闫少林

报 告 内 容

检验报告编号: 2022-ZJ08-F-715

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	结论
1	壳体试验		承受 2.4MPa 水压,	无渗漏 无渗漏 无渗漏	合格
			保压 60s 应无渗漏		
2	密封试验		承受 1.76MPa 水压,		
			保压 15s		
	渗漏量	Mm 3/S	DN40-600 $\leq$ 0	0 0 0	合格
			DN40-600 $\leq$ 0	0 0 0	合格
3	阀体标准		应铸有商标、公称通	符合要求	合格
			径、公称压力		
4	合格证		按 JB/T7928-1999 规定	符合要求	合格
5	包装标志		应用生产企业名称	符合要求	合格
			检验合格证、产品		
			名称、型号。		
6	装配质量		启闭灵活无卡阻	灵活无卡阻	合格
7	清洁度	g	DN40-600 $\leq$ 0.24	0.15	合格
			DN40-600 $\leq$ 0.48	0.35	合格
8	阀体最小壁厚	m m	5.0	5.0 5.0 5.0	合格
			DN40-DN600	5.0 5.0 5.0	合格
9	材质		按标准中规定	符合要求	合格
			以下空白		

