

# 2022 年管网科测漏工作记录

## 3 月管网查漏、测漏记录

大肖庄小区 2 号楼三单元漏水（暗漏） 黄新、马岩

3.2

刘店产业聚集区 产业聚集区压力报警 徐慕龙、马岩

3.30

## 4 月管网查漏、测漏记录

107 以西-消防队南 100 米 发现漏点 DN40 （暗漏） 黄新

4.1

兴工二路南侧兴业三路交叉口 刘店产业园 DN100 消防栓漏水，更换  
消防栓及消防栓井盖（暗漏） 黄新

2022.4.1

金地书香别苑 DN300puvc 管道（暗漏） 黄新

4.13

未来大道-爱民路西北角 DN300 卡子漏水（暗漏） 黄新

4.14

## 5月管网查漏、测漏记录

大肖庄 DN110PE 管道，管道  $\phi 20$  漏洞（暗漏）

黄新 2022.5.11

兴工二路南-兴业三路西 DN110PE 管道，管道断开（暗漏）

黄新 2022.5.17

兴业一路中段西侧 DN300 球墨管，管道未封堵（暗漏）

徐慕龙 2022.5.25

未来大道西段 未发现漏点

王坤、马岩 5.3

## 6月管网查漏、测漏记录

老银行周边 未发现漏点 王坤、王志强 6.2

地下道至中医院 未发现漏点 黄新、马岩 6.7

美食一条街两侧 未发现漏点 马岩、张拥军 6.13

城关粮库 未发现漏点 邵卫东、王幼恩 6.15

城关粮库 未发现漏点 黄新、张开、王坤 6.15

肖庄泵站至水厂 未发现漏点 马岩、张拥军 6.17

城关粮库 DN80 暗漏 2 处 黄新、王卫平 6.21

联合街 未发现漏点 王坤、张开 6.22

民主街 未发现漏点 黄新、张拥军 6.23

火神庙市场 未发现漏点 王坤、张开 6.28

## 7月管网查漏、测漏记录

郎陵路（龙山路—新民路） 无 王坤、马岩 7.6

郎陵路（护城河路—西环） 无 黄新、张拥军 7.7

107国道（火神庙街—水利局对面） DN100 暗漏管道破损

王坤、马岩 7.10

郎陵路（护城河路—西油库路） 无 王坤、马岩 7.11

龙安小区 无 黄新、张拥军 7.12

红军巷 DN25 暗漏 黄新、张拥军 7.18

金山蓝景 无 王坤、马岩 7.21

## 8月管网查漏、测漏记录

粮食局家属院 无 黄新 8.1

成衣市场 暗漏 DN25 王坤 8.2

朗陵大道白石厂家属院 暗漏 DN100 王坤 8.10

火车站广场南 无 黄新 8.11

火车站广场南 无 黄新 8.15

火车站广场北 无 王坤 8.16

八里岔	无	黃新	8.17
火车站广场南北	无	黃新	8.19
七小	无	马岩	8.22
八里岔	无	黃新	8.23
八里岔	无	黃新	8.25

## 9月管网查漏、测漏记录

小提琴产业园 5 号楼	DN100 暗漏	黃新	9.7
洪村铺社区	DN50 暗漏	马岩	9.8
铁东工区	DN32 暗漏	王坤	9.16

## 10月管网查漏、测漏记录

铁路工区	DN32 暗漏	黃新	9.26
民主街 8 胡同	DN40 暗漏	王坤	10.2
大肖庄	DN32 暗漏	王坤	10.18

## 11月管网查漏、测漏记录

张庄泵站	暗漏 DN80	黃新	11.1
黄山村	暗漏 DN50	王坤	11.7

牛庄小区 暗漏 DN63

马岩 11.14

## 12月管网查漏、测漏记录

水利局对面 DN100 暗漏

黄新 12.29

管网科