

2022 年管网科测漏工作记录

3 月管网查漏、测漏记录

大肖庄小区 2 号楼三单元漏水（暗漏） 黄 新 、 马 岩

3.2

刘店产业聚集区 产业聚集区压力报警 徐慕龙、马岩

3.30

4 月管网查漏、测漏记录

107 以西-消防队南 100 米 发现漏点 DN40（暗漏） 黄 新

4.1

兴工二路南侧兴业三路交叉口 刘店产业园 DN100 消防栓漏水，更换
消防栓及消防栓井盖（暗漏） 黄 新

2022.4.1

金地书香别苑 DN300puvc 管道（暗漏） 黄 新

4.13

未来大道-爱民路西北角 DN300 卡子漏水（暗漏） 黄 新

4.14

5 月管网查漏、测漏记录

大肖庄 DN110PE 管道，管道 $\phi 20$ 漏洞（暗漏）

黄新 2022.5.11

兴工二路南-兴业三路西 DN110PE 管道，管道断开（暗漏）

黄新 2022.5.17

兴业一路中段西侧 DN300 球墨管，管道未封堵（暗漏）

徐慕龙 2022.5.25

未来大道西段 未发现漏点

王坤、马岩 5.3

6 月管网查漏、测漏记录

老银行周边 未发现漏点	王坤、王志强	6.2
-------------	--------	-----

地下道至中医院 未发现漏点	黄新、马岩	6.7
---------------	-------	-----

美食一条街两侧 未发现漏点	马岩、张拥军	6.13
---------------	--------	------

城关粮库 未发现漏点	邵卫东、王幼恩	6.15
------------	---------	------

城关粮库 未发现漏点	黄新、张开、王坤	6.15
------------	----------	------

肖庄泵站至水厂 未发现漏点	马岩、张拥军	6.17
---------------	--------	------

城关粮库 DN80 暗漏 2 处	黄新、王卫平	6.21
------------------	--------	------

联合街 未发现漏点	王坤、张开	6.22
-----------	-------	------

民主街	未发现漏点	黄新、张拥军	6.23
火神庙市场	未发现漏点	王坤、张开	6.28

7 月管网查漏、测漏记录

郎陵路（龙山路—新民路）	无	王坤、马岩	7.6
郎陵路（护城河路—西环）	无	黄新、张拥军	7.7
107 国道（火神庙街—水利局对面）DN100 暗漏管道破损			
		王坤、马岩	7.10
郎陵路（护城河路—西油库路）	无	王坤、马岩	7.11
龙安小区	无	黄新、张拥军	7.12
红军巷	DN25 暗漏	黄新、张拥军	7.18
金山蓝景	无	王坤、马岩	7.21

8 月管网查漏、测漏记录

粮食局家属院	无	黄新	8.1
成衣市场	暗漏 DN25	王坤	8.2
朗陵大道白石厂家属院	暗漏 DN100	王坤	8.10
火车站广场南	无	黄新	8.11
火车站广场南	无	黄新	8.15
火车站广场北	无	王坤	8.16

八里岔	无	黄新	8.17
火车站广场南北	无	黄新	8.19
七小	无	马岩	8.22
八里岔	无	黄新	8.23
八里岔	无	黄新	8.25

9 月管网查漏、测漏记录

小提琴产业园 5 号楼	DN100 暗漏	黄新	9.7
洪村铺社区	DN50 暗漏	马岩	9.8
铁东工区	DN32 暗漏	王坤	9.16

10 月管网查漏、测漏记录

铁路工区	DN32 暗漏	黄新	9.26
民主街 8 胡同	DN40 暗漏	王坤	10.2
大肖庄	DN32 暗漏	王坤	10.18

11 月管网查漏、测漏记录

张庄泵站	暗漏 DN80	黄新	11.1
黄山村	暗漏 DN50	王坤	11.7

牛庄小区 暗漏 DN63

马岩 11.14

12 月管网查漏、测漏记录

水利局对面 DN100 暗漏

黄新 12.29

管网科