



151020110122



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0268

检验检测报告

TEST REPORT



2020201A0506999

产 品 名 称 Product Name	立式多级离心泵
委 托 单 位 Trust Unit	上海威派格智慧水务股份有限公司
生 产 单 位 Unit being tested	沃德富泵业（无锡）有限公司
检 验 检 测 类 别 Test Category	委托送样检验



江苏省泵阀产品质量监督检验中心
PUMP VALVE PRODUCT QUALITY SUPERVISING AND INSPECTING CENTER OF JIANGSU PROVINCE



检 验 检 测 报 告

Test Report

2020201A0506999

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称 Product Name		立式多级离心泵	规 格 型 号 Specification Type	WDL32-6
			商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	名 称 Name	上海威派格智慧水务股份有限公司	受 检 单 位 Unit being tested	—
	地 址 Address	上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号	生 产 单 位 Manufacturer	沃德富泵业（无锡）有限公司
抽 样 地 点 Sampling Site		—	送 样 日 期 Sampling Date	2020-09-14
样 品 数 量 Sample Quantity		1 台	样 品 等 级 Sample Grade	—
抽 样 基 数 Sampling Batch		—	样 品 状 态 Samples Conditions	符合检验要求
出厂批号或生产日期 Serial Number or Manufacture Date		—	检验检测类别 Test Category	委托送样检验
检验检测日期 Test Date		2020-09-17	检验检测地点 Test Place	江苏省泵阀中心·天虹路
检 验 检 测 依 据 Test Standard		GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》 GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》 GB/T 29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》		
检 验 检 测 结 论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合 GB/T 3216-2016、GB/T 29531-2013 和 GB/T 29529-2013 标准规定的要求。 签发日期：2020-09-18 Signature Date Y M D		
备 注 Remarks		生产单位：沃德富泵业（无锡）有限公司； 以上信息由委托方提供，本中心未确认。 本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

批 准：
Approver

黄晋

审 核：
Examiner

肖军

主 检：
Major tester

孙顺华

检 验 检 测 结 果

Test Results

2020201A0506999

共 2 页 第 2 页

序号 Serial	检 验 项 目 Test Items	单位 Unit	技 术 要 求 Specification	检 验 结 果 Test Results	单项评价 Evaluation
1	保证点效率	——	泵效率: $\geq 76.9\%$ 泵效率容差: -3.84%	74.90%	符合
2	保证点汽蚀余量	m	≤ 2	1.96	符合
3	保证点流量 与扬程	m ³ /h	1) 流量 Q_G : 32 Q_G 容差: ± 2.56	31.18	符合
		m	2) 扬程 H_G : 85 H_G 容差: ± 4.25	83.08	
		——	流量或者扬程, 或者两者同时 均在适用的容差范围内, 则满 足验收要求	符合	
4	振 动	mm/s	≤ 4.50	1.08 (A 级)	符合
5	噪 声	dB(A)	声压级 ≤ 84.1	71.3 (A 级)	符合
备注 Remarks					

质量
专用

注 意 事 项

- 一、本检验检测报告未加盖检验检测专用章或数据涂改的无效。
- 二、对本报告中检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出。
- 三、委托送样检验，检验结果仅对来样负责，供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验检测报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并加盖检验检测专用章确认后方有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验检测报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按本单位规定处理。

检验检测机构地址：江苏省泰州市天虹路9号（总部）
泰州市药城大道1号G21幢（药城）
泰州市高港高新区永盛路

检验检测机构监督电话：0523-86999978

检验检测机构业务电话：0523-86999900 86882122（总部）
86999981（药城） 86999923（永盛）

检验检测机构传真：0523-86999986（总部） 86999985（药城）

检验检测机构邮编：225300

检验检测机构网址：<http://www.tzj.taizhou.gov.cn>

